



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU

86-100 Świecie, ul. Sądowa 5
tel. (0-52) 33 11 253 wew.26

email: sekretariat@psse-swiecie.pl

N.HK-5211-2-12/18

Świecie, dnia 11.05.2018r.

Ocena o jakości wody

Na podstawie art. 4 ust 1, pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1261 z późn. zm), art.12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.) oraz § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu po zapoznaniu się z wynikiem badania wody pobranej do analizy z wodociągu publicznego w Nowem, administrowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o. o. w Nowem, ul. Pl. Św. Rocha 5, 86-170 Nowe w wyznaczonym punkcie poboru wody tj. Szkoła Podstawowa w Nowem, ul. Myśliwska w dniu 08.05.2018r., sprawozdanie z badań Nr L. 9051.2.277.1.2018/LEM z dnia 11.05.2018r., przeprowadzonego przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, które wykazało przekroczenia wskaźnika mikrobiologicznego: obecność i liczba bakterii grupy coli – 1, gdzie najwyższa dopuszczalna wartość wynosi 0 jtk/100 ml, **stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).**

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Nowe, ul. Pl. Św. Rocha 5, 86-170 Nowe.
2. Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o., ul. Pl. Św. Rocha 5, 86-170 Nowe.
3. Aa.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Świeciu

Małgorzata Gackowska