


numer pisma 08: OT-410/3246/2019

Bydgoszcz, 18.03.2019

Gmina Nowe
Pl. Św. Rocha 5
86-170 Nowe



Dot.: wstępnej akceptacji dla dźwigu osobowego

Odpowiadając na Państwa wniosek Urząd Dozoru Technicznego uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 811) wstępnie akceptuje zastosowanie innych odpowiednich środków pozwalających na uniknięcie ryzyka zgniecenia osób znajdujących się w szybie poza kabiną dźwigu, gdy kabina znajduje się w jednym z położań krańcowych.

Urząd Dozoru Technicznego wydając wstępną akceptację na zainstalowanie dźwigu w budynku zlokalizowanym pod adresem **pl. Zamkowy 3, 86-170 Nowe (działka 372/1)**, który nie spełnia wymagań normy PN-EN 81-20 dotyczących stref bezpieczeństwa informuje, że zastosowane przez instalatora środki, pozwalające na stworzenie tymczasowych stref bezpieczeństwa, powinny odpowiadać poziomowi bezpieczeństwa opisanemu w normie PN-EN 81-21:2018 lub innym równoważnym rozwiązaniom technicznym. Weryfikacja rozwiązań technicznych pozwalających na uniknięcie ww. ryzyka będzie przeprowadzona w ramach procedury oceny zgodności dźwigu zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/33/UE.

Kopię niniejszego dokumentu należy:

- przekazać instalatorowi przeprowadzającemu ocenę zgodności dźwigu,
- dołączyć do dokumentacji dźwigu składanej do organu właściwej jednostki dozoru technicznego wraz z wnioskiem o jego zarejestrowanie.

Z poważaniem

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Oddział w Bydgoszczy

DYREKTOR

Marek Matusiak