



Urząd Gminy w Nowem

Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe
tel. +48 52 33 37 210
fax. +48 52 33 28 466

www.gminanowe.pl
e-mail: nowe@gminanowe.pl

Nowe, dnia 11 sierpnia 2020r.

Nasz znak: IKS.271.11.2020.MC

Wg rozdzielnika

Na podstawie art.38 ust.1 Prawa zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2018r. , poz.1986) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zgodnie z art.38 ust.2 Pzp Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Dotyczy: Zapytania z dnia 07.08.2020r. dla zadania:

„Budowa drogi gminnej 030307C w miejscowości Osiny, Głodowo od km 3+251,00-koniec etapu II, początek etapu III, do km 5+899-koniec zabudowań”

Pytanie nr 1) „Prosimy o określenie czy w ramach zadania należy dokonać wycinki drzew i krzewów”

Ad.1) Zamawiający informuje, iż ewentualne wycinki drzew i krzewów (kolidujących z inwestycją) będą po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2) „Prosimy o określenie czy obecny wyjeżdżony przebieg drogi pokrywa się z zaprojektowanym przebiegiem drogi w planie”

Ad.2) Projektant oświadcza, iż wyjeżdżony przebieg drogi pokrywa się z zaprojektowanym przebiegiem drogi w planie.

Pytanie nr 3) „Prosimy o określenie czy zaprojektowany przebieg drogi mieści się w granicach pasa drogowego”

Ad.3) Projektant oświadcza, iż zaprojektowany przebieg drogi mieści się w granicach pasa drogowego.

Pytanie nr 4) „Prosimy o określenie czy ramach zadania wymagane będzie profilowanie wraz z humusowaniem i obsianiem trawą, jeżeli tak to prosimy o weryfikację przedmiarów”

Ad. 4) Zamawiający informuje, iż profilowanie wraz z humusowaniem i obsianiem trawą nie będzie wymagane.

Pytanie nr 5) „Zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym szerokość stabilizacji pokrywa się z podbudową z kruszywa łamanego w związku z powyższym powierzchnia kruszywa powinna być równa powierzchni stabilizacji czyli 14644 m2. Prosimy o weryfikację przedmiaru.”

Ad. 5) Zamawiający informuje, iż należy przyjąć powierzchnię podbudowy równą powierzchni stabilizacji. Zamawiający nie dokonuje zmiany przedmiaru robót, ponieważ stanowi on tylko dokument pomocniczy.

Otrzymują:

1. Według Rozdzielnika
2. www.bip.gminanowe.pl
3. a/a

BURMISTRZ NOWEGO

Czesław Wołński